

**Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ИЗЛУЧИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ»
(БУ «Излучинский дом-интернат»)**

ПРИКАЗ

«19» марта 2021г.
п.г.т. Излучинск

№ 124

Об утверждении плана
мероприятий, направленных на
устранение выявленных
нарушений

На основании предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре (по Нижневартовскому району) №№ 27/1/1, 28/1/1, 29/1/1 от 15.03.2021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений в БУ «Излучинский дом-интернат» (прилагаю).
2. Ответственным лицам обеспечить выполнение плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Н.В. Козионов

УТВЕРЖДЕН
приказом от 19.03.2021 № 124

**План мероприятий,
направленных на устранение выявленных нарушений**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения, ответственное лицо	Срок подачи информации в контролирующий орган согласно представлению
1	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов 1,2,3 этажей здания блока «Д», 1,2 этажей здания блока «А», 1,2,3,4 этажей здания блока «Г», согласно п.26 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	11.06.2021, специалист по ПП Середюк Д.А.	15.06.2021
2	Оборудовать автоматическими пожарными извещателями: 1) три комнаты здания блока «Г»; 2) восемь комнат здания блока «Д». Ч. 6 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А4 приложения А СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	11.06.2021, специалист по ПП Середюк Д.А.	15.06.2021
3	В коридорах 1,2 этажей здания блока «А» установить двери на выходе в лестничную клетку. П.16 «Д» постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	11.06.2021, специалист по ПП Середюк Д.А.	15.06.2021
4	Демонтировать проемы лестничных клеток 1 и 2 этажей здания блока «А», заделанные гипсокартонным материалом. Предусмотреть ширину проема дверей не менее 1,2 метра. П.23 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	11.06.2021, специалист по ПП Середюк Д.А.	15.06.2021

5	<p>Привести в норму расположения настенных речевых оповещателей в соответствии с п.4.4 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Расстояние от полотка до настенного речевого оповещателя должно быть не менее 15 см:</p> <p>1) в коридорах 1 и 4 этажей здания блока «Г»;</p> <p>2) в кабинете заведующего отделением (отделение 7.1), в коридоре над входом в отделение 6.2, в коридоре 1 этажа (правое крыло, у входа в бассейн), в коридоре 1 этажа (левое крыло, над входом в пищевой блок), в коридоре отделения 4.2 и над входом в отделение 4.1, в коридоре отделения 4.1 и над входом в отделение 4.2, в коридоре отделения 5.1 и над входом в отделение 5.2, в коридоре отделения 5.2 и над входом в отделение 5.1. здания блока «Д».</p>	11.06.2021, специалист по ПП Середюк Д.А.	15.06.2021
6	<p>Перенести автоматические пожарные извещатели на расстояние не менее 0,5 м. от ближайших предметов и устройств в 14-ти помещениях и один извещатель на расстояние не менее 1 м. от вентиляционного отверстия в здании блока «Д». П.13.3.6 СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.</p>	11.06.2021, специалист по ПП Середюк Д.А.	15.06.2021
7	<p>Привести в уровень подачи звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией до требуемого значения в коридоре 1 этажа правого крыла, в комнате персонала отделения 6.2, в комнате персонала отделения 7.1 и в комнате персонала отделения 7.2 здания блока «Д». п.4.1, 4.2 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности</p>	11.06.2021, специалист по ПП Середюк Д.А.	15.06.2021